

Industry Division

IDD-RG-005-11802

CERTIFICADO

Número: BVA / I / 0008/12

Fecha: 17/08/2012

Pag.1/1 AR.1297568

Señores:

ROCA ARGENTINA S.A.

CAMINO GRAL. BELGRANO 2873 (B1824JRH)

LANUS PCIA. DE BUENOS AIRES.

BUREAU VERITAS CERTIFICA QUE:

El Producto cumple con los requerimientos de Ensayos realizados según Normas aplicación y sus procedimientos. Normas Aplicadas: IRAM 11636:2009 v ASME A112.19.14-2006

Tipo de Producto: INODORO

Marca: ROCA

Modelo: DAMA APOYO

Compuesto por inodoro largo y depósito con juego de

Mecanismo de doble descarga

Pulsador de descarga reducida de 3 litros. Pulsador de descarga total de 6 litros.

Solicitante: ROCA ARGENTINA S.A.

Criterio de Verificación

IRAM 11636:2009: Aplicable a inodoros con descarga total de hasta 11 Lts. La verificación de la descarga total se realiza con 6 Lts.

5.3.2.3 - Altura de cierre hidráulico.

5.12 - Prueba de evacuación de esferas.

5.13 - Prueba de evacuación del pasaje de bollos de papel higiénico.

5.14 - Caudal mínimo de evacuación de la descarga.

5.15 - Limpieza de la palangana.

ASME A112.19.14-2006: Aplicable a la descarga reducida de inodoros con doble descarga. La verificación de la descarga reducida se realiza con 3 Lts.

3.2.1 - Verificación de cierre hidráulico

3.2.2 - Prueba de volumen de descarga reducida.

3.2.3 - Prueba de tintas

3.2.4 - Prueba de evacuación del pasaje de bollos de papel higiénico

Se adjunta: Reporte de Inspección Nº 004 del 07 de Agosto de 2012.

Validez: La presente Certificación tiene validez respetando el modelo de Producto descripto y diseño constructivo a la fecha Inspección.

1828

El presente documento se emite en un todo de acuerdo con las Condiciones Generales de servicios de Bureau Veritas Argentina S.A.

Distribución:

Original: (1) Copia (1)

ROCA ARGENTINA S.A. (LANUS, BUENOS AIRES)

Bureau Veritas Argentina S.A.

ING. ALEJANDRO POBLETE JEEE DE INSPECCIONES INDUSTRIALES

BUREAU VERITAS ARGENTINA Avda. N. Alem 1134 - Piso 8 y 9 - (1001) Buenos Aires - Argentina Tel: 4000-8000 – Fax: (54) (11) 4000-8070